



ZERTIFIKAT

Nr. Z2B 015347 0534 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **TORMAX**
A Division of LANDERT Group AG
Unterweg 14
8180 Bülach
SCHWEIZ

Prüfzeichen:



Produkt: **Antriebe für automatische Türen**

Modell(e): TORMAX 1102 Swing Door Drive / TTX 1102
TORMAX 1201 Swing Door Drive

Kenndaten: siehe nächste Seite

Zusätzliche Information:

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der DIN 18650-1:2010 und
DIN 18650-2:2010.

Geprüft nach: EN 16005:2023/A1:2024
EN 60335-1:2012/A16:2023
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023
EN ISO 13849-1:2023
EN ISO 13849-2:2012

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713340687
Gültig bis: 2030-11-06

Datum, 2025-11-18



(Benedikt Pulver)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2B 015347 0534 Rev. 00

Typ:	1102 / TTX 1102	1102 / TTX 1102	1201	1201
Bemessungsspannung:	115 V	230 V	230 V	115 V
Bemessungsfrequenz:	60 Hz	50 Hz ... 60Hz		60 Hz
Leistungsaufnahme max.:	210 W		235 W	
Bemessungsstrom max.:	2.1 A	1.05 A	1.15 A	2.3 A
Schutzklasse:	I			
Schutzart:	IP20			
Anzahl der Türflügel:	1			
Türflügelgewicht max.:	125 kg		250 kg	
Türflügelbreite max.:	1.2 m		1.4 m	
Trägheitsmoment max.:	35 kgm ²		65 kgm ²	
Temperaturbereich:	-20 °C bis +50°C			
Performance Level:	c			
Kategorie:	2			
Firmware Version:	V04.04, V04.33, V05.06, V05.36			
Klassifizierung:				
1 Antriebsart	1: Drehflügeltürantrieb			
2 Dauerhaftigkeit	3: 1.000.000 Zyklen			
3 Türbauart	*)			
4 Brandschutztür	*)			
5 Sicherheitseinrichtungen	1: Kraftbegrenzung			
	2: Externe Sicherheitssysteme, optional			
	3: Niedrigenergie, optional			
6 Besondere Anforderungen	0: keine besondere Anforderungen			
7 Sicherheit am Türsystem	*)			
8 Umgebungstemperatur	4: Herstellerangabe -20°C bis +50°C			
*) Der Errichter der Anlage muss, die nicht angegebenen Ziffern bestimmen und dafür sorgen, dass die durch seine Auswahl entstehenden normativen Anforderungen erfüllt werden. Brandschutzeigenschaften waren nicht Bestandteil dieser Prüfung.				

In der Endanwendung sind alle Anforderungen der genannten Prüfgrundlagen sowie die spezifischen Einbaubedingungen zu beachten.