



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows  
 Rollläden · shutters  
 Türen + Tore · doors  
 Fassaden · curtain walling  
 Baubeschläge · building hardware

## KURZBERICHT Nr. 16/02-A040-K1

Version 1.de

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011-09 „Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung Deutsche Fassung EN 1627:2011“ in der Widerstandsklasse **RC 2** für die Produktgruppe 2.



**AuftragsNr.** 16/02-A040  
**Antragsteller** TORMAX | Landert Motoren AG  
 Unterweg 14  
 8180 Bülach-Zürich  
 SCHWEIZ

**Bauart** Motorisch betriebene ein- und zweiflügelige Schiebetür  
 System LR 32 THERM RC2 MPVF  
 aus thermisch getrennten Aluminium-Profilen  
 wahlweise mit Seitenteil, Schema A oder Schema C

**Produktbezeichnung** LR 32 THERM RC2 MPVF

**Maße**

	max.	min.
Flügel (BxH) / Feld	3000 x 3000 mm	600 x 2000 mm
Gesamtelementgröße	6000 x 3000 mm	

**Angriffseite** antriebsabgewandte Seite

**Schließzustand** geschlossen, verriegelt und versperrt oder motorisch verriegelt

**Beschläge/Ausfächung** Mehrfachverriegelung FUHR Multitronic 881 Typ 3 mit  
 2 Nebenverriegelungen bis 2500 mm Höhe und  
 3 Nebenverriegelungen bis 3000 mm Höhe,  
 Profilylinder DIN 18252-21-BZ alternativ Schließzylinder nach EN 1303  
 Verschlussicherheit Klasse 4 und Angriffwiderstand Klasse D  
 min. Verglasung nach EN 356 in der Widerstandsklasse P4A

**Klassifizierung** Obige Bauart ist gemäß Prüfbericht Nr. 16/02-A040-B1  
 einbruchhemmend nach DIN EN 1627 : 2011-09 in der  
**Widerstandsklasse RC 2**



**Normbezeichnung** Einbruchhemmende Tür DIN EN 1627-RC 2  
**Gültigkeit** Laufzeit der DIN EN 1627 Ausgabe 2011-09

M.Eng. Dipl.-Ing. (FH) Titus Mennicken  
 Stellvertretender Institutsleiter



Stephanskirchen  
 13.01.2016

Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
 Sachbearbeiter

Die Montageanleitung ist Bestandteil von Prüfbericht Nr. 16/102-A040-B1 und ist diesem Kurzbericht und jedem Bauelement beizulegen.

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
 AG Traunstein HRA 8871  
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen  
 phG PfB Verwaltungs GmbH  
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller  
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0  
 Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28  
 www.pfb-rosenheim.de  
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling  
 IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41  
 SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS  
 Steuer-Nr.: 156/172/13009  
 USt-IdNr.: DE245353602

