



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows  
Rollläden • shutters  
Türen + Tore • doors  
Fassaden • curtain walling  
Baubeschläge • building hardware

## RAPPORT SUCCINCT N° 17/12-A534- K2

Version 1.fr

Mesurage en laboratoire de l'isolation aux bruits aériens des éléments de construction selon DIN EN ISO 10140-2 : 2010 et évaluation des résultats de mesure selon DIN EN ISO 717-1 : 2013-06

<b>Demandeur</b>	TORMAX   Landert Motoren AG Unterweg 14 CH-8180 Bülach SUISSE
<b>Type de construction</b>	Élément de porte à un vantail en bois et matériaux dérivés du bois, avec âme en bois à 3 couches (12 mm panneau d'agglomérés / 22 mm Balance Board / 12 mm panneau d'agglomérés), revêtement HPL de 2 mm, châssis en aluminium collé avec l'âme du vantail
<b>Dénomination du produit</b>	<b>Système de porte coulissante TORMAX Hermetic</b> <b>TORMAX 2353.HERM</b> <b>TORMAX 2453.HERM</b>
<b>Dimensions</b>	Dimensions hors tout du dormant (l x h) = 1520 mm x 2160 mm Dimensions hors tout du vantail (l x h) = 1500 mm x 2130 mm Passage libre (l x h) = 1400 mm x 2100 mm
<b>Joints d'étanchéité</b>	au minimum 1 joint d'étanchéité en périphérie dans le vantail de porte
<b>Quincaillerie</b>	Quincaillerie pour porte coulissante avec profilé de traverse intermédiaire, chariots et profilé de rail de roulement
<b>Rapport d'essai</b>	Rapport d'essai n° 17/12-A534-B1
<b>Numéro de mesure</b>	17/12-A534- P2-M1
<b>Résultat</b>	Indice d'affaiblissement acoustique pondéré $R_w$  <b><math>R_w (C; C_{tr}) = 38 (-1; -3) \text{ dB}</math></b>
<b>Validité</b>	<b>Durée de validité des normes d'essai et de classification</b>

Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
Directeur de ressort

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
AG Traunstein HRA 8871  
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen  
phG PfB Verwaltungs GmbH  
Direction générale : Matthias Demmel, Rüdiger Müller  
AG Traunstein HRB 16490



Téléphone +49 (0) 80 36 7 67 49 47 0  
Téléfax +49 (0) 80 36 7 67 49 47 28  
www.pfb-rosenheim.de  
info@pfb-rosenheim.de

Dipl.-Ing. (FH) Michael Ewald  
Chargé de mission

Sparkasse Rosenheim  
Code bancaire 711 500 00  
N° de compte 500 556 741  
N° fiscal 156/172/13009  
ID. TVA : DE245353602



Anerkannte  
Prüfstelle  
Landesbauordnung  
Organisme notifié  
No. 1644